
DETALHE DOS CIRCUITOS P/ LUMINÁRIAS DECORATIVAS (DESCIDAS E TRAVESSIAS SUBTERRÂNEAS)



Importante:
- Na ligação das luminárias procurar manter o equilíbrio de carga na rede.
- Todos os postes deverão ser relocados e/ou implantados a 50cm do meio fio

Luminária pública decorativa LED 150 W, fixação em ponta de braço e topo de poste tipo Y, c/ base e hastes em alumínio injetado a alta pressão e tampa superior em alumínio repuxado. O difusor deve ser em vidro liso plano temperado de elevada resistência térmica e mecânica (IK 08). O bloco ótico deve assegurar grau de proteção IP 66 por unificação do difusor ao refletor. Grau de proteção no compartimento de equipamentos elétricos deverá ser IP 44. Deverá possuir refletor em alumínio de alta pureza (99,5%) estampado e protegido anodicamente com camada mínima de 5 microns, independente do corpo. Pintura eletrostática - cor padrão: RAL 9007 - GY9007.fator de potência de 0,95.



Z:\1 - Contratos\UNI-368 - COMEC - As Built\1 - Arquivos de Trabalho_Apoio\Logo Copa.jpg

PAC DA MOBILIDADE DA REGIÃO METROPOLITANA DE CURITIBA
PROGRAMA PRÓ TRANSPORTE - Ministério das Cidades
ÓRGÃO FINANCIADOR - Caixa Econômica Federal

	DATA	SOLICITAÇÃO / ORIGEM	CORREÇÃO / ATENDIMENTO	VISTO	ARQUIVO
5ª					
4ª					
3ª					
2ª					
1ª					

COMEC

GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ
SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO - SEDU
COORDENAÇÃO DA REGIÃO METROPOLITANA DE CURITIBA - COMEC

IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO
CORREDOR MARECHAL FLORIANO

MUNICÍPIO
SÃO JOSÉ DOS PINHAIS / PR

PRESIDENTE DA COMEC	DIRETOR GERAL	
GILSON DE JESUS DOS SANTOS	RAPHAEL ROLIM DE MOURA	
DIRETOR TÉCNICO	DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO	COORDENADOR DE OBRA
FELIPE CONSTANTINO	RODRIGO A. DA SILVEIRA STICA	RAPHAEL TARNOVSKI

IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO
PROJETO DE ILUMINAÇÃO

DATA	ESCALA	PRANCHA
31/10/2019	SEM ESCALA	01/02

AUTOR DO PROJETO
FELIPE NAVARRO GRABOSKI

CONTRATADA
GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ