



DETALHE POSTE 1 PÉTALA

SEM ESCALA

LEGENDA
01 – Luminária Fechada para Lâmpada LED 70W, Alumínio Injetado, Equipamentos Internos, Vidro Plano;
02 – Lâmpada de LED 70W;
03 – Reator Interno para Lâmpada LED 70W, 110V–60Hz, FP=0,92;
04 – Núcleo de Aço G.F. para 01 Luminária;
05 – Relé FotoControlador NF 10A;
06 – Isolador Roldana em Porcelana;
07 – Ramal Aéreo Cabo de Alumínio multiplexado 3x1x10+10mm² (Indicado – Verificar Pardrão Existente da Copel);
08 – Conector Tipo Cunha Cobre x Alumínio, com Capa Isolante;
09 – Cabo de Cobre Tipo "PP" seção 3#2,5mm², Isolação em PVC 1kV – Prever Aterramento Para a Luminária – Verificar Padrão Copel.

DETALHE DO BRAÇO PARA LUMINÁRIA

SEM ESCALA



ELABORAÇÃO: azimute ENGENHARIA

CONTRATANTE: AMEP

FINALIDADE: PROJETO DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO DAS ESTRADAS DE LIGAÇÃO ENTRE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS E MANDIRITUBA

CONTEÚDO: PLANTA DE ILUMINAÇÃO
PLANTA BAIXA

DATA: ABRIL/2023

ESCALA: INDICADA

CÓDIGO: LUM-10231-01-DT-01-C

EXTENSÃO/ÁREA: -

PRANCHA: 01/01

RESPONSÁVEL TÉCNICO (AZIMUTE):
ENG. ELETRICISTA LEANDRO PERONDI
CREA SC: 079.270-1

COORDENADOR TÉCNICO (AZIMUTE):
ENG. CIVIL ANTÔNIO CARLOS RAMUSKI
CREA SC: 026.930-7